

Kartotek  
 n  
 m  
 l  
 k  
 i  
 h  
 g  
 Rettelser  
 f  
 e  
 d  
 c  
 b  
 a  
 Rev. etter utførelsen  
 Kontr. 11-1-67 Frank  
 Tegn. 26-11-66 S.P.  
 Monstr. 1966 K.H.

Kobbertov 150mm<sup>2</sup>

t	lm																	
	40 m		45 m		50 m		55 m		60 m		65 m		70 m		75 m		80 m	
	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f
+40	421	65	456	76	490	87,5	525	98,5	551	112	576	125,5	591	142	608	158,5	620	177
+30	473	58	507	68,5	545	78,5	577	90	603	102,5	620	116,5	632	133	647	149	662	166
+20	544	50,5	575	60,5	614	70	647	80	669	92,5	677	107	684	123	698	138	706	155,5
+10	641	42,5	672	51,5	703	61	733	70,5	743	83	748	96,5	752	111,5	757	127,5	762	144
o	772	35,5	805	43	826	52	847	61	848	72,5	845	85,5	838	100	835	115,5	831	132
÷10	955	28,5	970	36	980	43,5	997	52	985	62,5	978	75	941	89	933	103	913	120
÷20	1175	23,5	1175	29,5	1175	36,5	1175	44	1146	54	1105	65,5	1073	78	1050	91,5	1018	108

Kobbertov 240 mm<sup>2</sup>

t	lm																	
	40 m		45 m		50 m		55 m		60 m		65 m		70 m		75 m		80 m	
	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f	s	f
+40	693	65,5	751	76,5	807	88	867	99	920	111	968	123,5	1018	136,5	1050	152	1078	168,5
+30	780	58	836	68,5	902	79	951	90,5	993	102,5	1053	114	1095	127	1118	142,5	1150	158
+20	896	50,5	947	60,5	1012	70	1066	80,5	1114	91,5	1163	103	1200	116	1210	132	1235	147
+10	1056	43	1108	52	1158	61	1210	71	1254	81,5	1296	92,5	1332	104,5	1327	120,5	1344	135
o	1272	35,5	1328	43	1362	52	1396	61,5	1433	71	1474	81,5	1501	92,5	1478	108	1478	123
÷10	1576	29	1600	36	1616	44	1643	52	1673	61	1698	70,5	1710	81,5	1668	96	1653	110
÷20	1940	23,5	1940	29,5	1940	36,5	1940	44,5	1940	52,5	1940	62	1940	71,5	1880	85	1855	98

s = trækspænding i kg. f = nedhæng i cm.  $\delta_{max} = 8 \text{ kg/mm}^2$

Montagespændinger for 150 mm<sup>2</sup> - og 240 mm<sup>2</sup> kobbertov.

KN 01. 101

Afløser:  
nr.

D.S.B

Gd/Bald

11-1-1967

H. Paulsen<sup>EB</sup>

A nr. 0401

A nr. 0401